

Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, składa się:

I. Części opisowej, która zawiera:

1. Plan zaopatrzenia wody w warunkach normalnych i w ograniczonych dostawach (ilości niezbędne i minimalne).
2. Zestawienie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę i ich charakterystykę techniczną, w tym dane dotyczące wyposażenia w zespoły prądotwórcze ich ilość i moc, ilość środków chemicznych do uzdatniania, pompy, itd..
3. Określenie brakujących ilości (również w ujęciu procentowym zaspokojenia potrzeb) w zakresie: wydajności ujęć wody i studni awaryjnych, mocy zespołów prądotwórczych, innych urządzeń i materiałów np. pomp głębinowych, itp..
4. Dane dotyczące zapewnienia warunków ochrony dla załogi i urządzeń,
5. Przystosowanie urządzeń zaopatrzenia w wodę do pracy w warunkach specjalnych,
6. Wykaz prac wynikłych z założonego sposobu przystosowania w rozbiu na poszczególne stany gotowości;
7. Opis czynności niezbędnych do wykonania w przypadku wystąpienia skażenia. Oddzielnie dla każdego rodzaju skażeń, wraz z podaniem wielkości dawek przewidzianych do stosowania reagentów i sposobu ich dawkowania,
8. Bilans potrzeb materiałów i sprzętu technicznego z określeniem czasu ich kompletowania, sposobu i miejsca magazynowania i rozmieszczenia.
9. Organizacje służb wodociągowych do pracy w warunkach specjalnych:
 - 1) rodzaj i skład służb wodociągowych niezbędnych do obsługi w stanie pełnej gotowości,
 - 2) zadania służb wodociągowych,
 - 3) organizacja łączności, w tym system powiadamiania po godzinach pracy,
 - 4) osiąganie kolejnych stanów gotowości sieci wodociągowej do pracy w warunkach specjalnych.
10. Inne stosowne do potrzeb podejmowania decyzji w zakresie planowania i realizacji zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych.

II. Części graficznej, która zawiera:

1. Schemat wodociągu z zaznaczeniem charakterystycznych elementów niezbędnych przy jego pracy w warunkach specjalnych,
2. Rozmieszczenie ujęć wody, studni awaryjnych istniejących oraz planowanych do wykonania,
3. Rozmieszczenie zespołów prądotwórczych stacjonarnych i przewoźnych, itp., istniejących i wynikający z projektowanych potrzeb
4. Niezbędne plany z określeniem zamknięć i przełączeń wynikających z założonego przystosowania w zależności od rodzaju skażenia,
5. Niezbędne rysunki techniczne pozwalające na realizację przystosowania wodociągów w poszczególnych stanach gotowości,
6. Inne - stosownie do potrzeb.


BURMISTRZ
Marek Mazur